
 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE Barranquilla, Atlántico</p>	REVISIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD		AP-HI-PR-06
			Versión 5
			15/11/2018
	Elaborado por: Coordinadora de Métodos y Procesos	Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión	Aprobado por: Directora de Hábitat e Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

REVISIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

AMBIENTES INNOVADORES DE APRENDIZAJE

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE Barranquilla, Atlántico</p>	REVISIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD		AP-HI-PR-06
			Versión 5
			15/11/2018
	Elaborado por: Coordinadora de Métodos y Procesos	Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión	Aprobado por: Directora de Hábitat e Infraestructura

1. OBJETO

Establecer los pasos para realizar la revisión de los extintores y equipos de seguridad de la Universidad Autónoma del Caribe.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades realizadas para la revisión de los extintores y equipos de seguridad en la Universidad Autónoma del Caribe.

3. RESPONSABLES

Son responsables del correcto desarrollo de este procedimiento, en cada una de sus fases:

- **El Jefe de Seguridad**, por asegurar la operatividad de los extintores y equipos de seguridad de la Universidad.
- **El Supervisor**, por coordinar la verificación de los extintores y equipos de seguridad de la Universidad.
- **Los Auxiliares de Control Interno**, por efectuar la verificación de los extintores y equipos de seguridad de la Universidad.

4. DEFINICIONES

4.1 Extintor: Aparato para extinguir incendios, que por lo común arroja sobre el fuego un chorro de agua o de una mezcla que dificulta la combustión. (Real Academia)


5. DESARROLLO

5.1 Descripción por fases

1. Revisión de las fechas de envío: El Jefe de Seguridad verifica las fechas en que fueron remitidos los extintores y ordena la revisión de los extintores y de las tomas de agua de la Universidad.

2. Revisión de los extintores y equipos de seguridad: El Supervisor coordina la inspección de las fechas de vencimiento de los extintores y las tomas de agua. Para esta revisión se encarga de registrar el estado y situación de dichos elementos en formato de control y seguimiento de equipos de seguridad.

3. Remisión a recarga: El Jefe de seguridad ordena la recolección y envío de los extintores que deban ser recargados y la reparación de las tomas de agua defectuosas, a partir de los informes presentados por los supervisores.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE Barranquilla, Atlántico</p>	REVISIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD		AP-HI-PR-06	
			Versión 5	
			15/11/2018	
	Elaborado por: Coordinadora de Métodos y Procesos	Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión	Aprobado por: Directora de Hábitat e Infraestructura	

6. REFERENTES NORMATIVOS

- Decreto Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada 2535 y 356
- NTC-ISO 9001:2015

7. REGISTROS

Código	Nombre	Tipo	Nivel de Acceso	Almacenamiento	Responsable	Tiempo de retención	
						Archivo gestión	Archivo central
AP-HI-PR-06-01	Formato de control y seguimiento de equipos de seguridad	Físico	General	Carpeta seguimiento equipos	Supervisor	Permanente	